お 弁 当 排 水 処 理

硫化水素除去で調整槽に導入

排水量	220m³／日
調整槽	20m³
曝気槽	175m³（5 槽）
MLSS	4～5,000mg/L

BOD	平均 2,000mg/L
水　温	37～４０℃
曝気槽	３槽は単体流動槽
調整槽槽	90m³（3 槽つないで曝気槽として使用）

調整槽（90m3）へ１台導入　　酸素ファイター ＯＤ－５１０ と 液体酸素使用

2008.04